001808

ПожСтандартКонтроль

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32708.04ДЖР0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№РОСС RU.32708.04ДЖР0.ОС02.С522

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Леколе»
(ООО «Леколе»)
ОГРН: 1222300019358, ИНН: 2309179195,
Адрес: 350001, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул Им. Вишняковой, д.2,офис 33,
Телефон: +7 918-673-66-54, e-mail: 777@lecole.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Леколе»
(ООО «Леколе»)
ОГРН: 1222300019358, ИНН: 2309179195,
Адрес: 350001, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул Им. Вишняковой, д.2,офис 33,
Адрес филиала: ОП№1 ООО «Леколе» Краснодарский край,г. Краснодар , ул Фурманова 1/7,
Телефон: +7 918-673-66-54, e-mail: 777@lecole.su

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Независимый экспертный центр «МежРегионСерт», аттестат аккредитации № РОСС RU.32708.04ДЖР0.ОС02, адрес: 198206, город Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 73, литера У, e-mail: mezhregionsert@inbox.ru

ПРОДУКЦИЯ
Изделия профильные из древесно-полимерного композита. Торговая марка ООО «Леколе».
Выпускаются по ГОСТ Р 59555-2021, ТУ 22.23.19-001-79195544-2022. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
22.23.11

код ТН ВЭД
3925

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Группа горючести – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-2018 п.11, группа токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-2018 п.13; группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1) по ГОСТ Р 51032-97.

НА ОСНОВАНИИ
Протокол исследований № 0716/01-ТТС/ПБ от 03.11.2025. Испытательная лаборатория «ТехТестСистем», аттестат аккредитации № РОСС RU.32708.04ДЖР0.ИЛ04

Проверка сертификата соответствия

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ТУ 22.23.19-001-79195544-2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 2с по ГОСТ Р 53603-2020

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **10.11.2025** по **09.11.2028**

«СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ» «ПОЖСТАНДАРТКОНТРОЛЬ» Независимый экспертный центр «МежРегионСерт» Аттестат аккредитации РОСС RU.32708.04ДЖР0.ОС02

Руководитель органа _____ А.Ф. Голубев
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Я.С. Кузнецов
подпись — инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 1123.